

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 887 DEL 27/08/2020

OGGETTO: Perizia di spesa per la manutenzione ordinaria, la gestione e esercizio delle opere di accumulo, di adduzione primaria e di distribuzione a servizio degli impianti irrigui dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2020. Lavori di ripristino della cella MT dell'impianto di sollevamento acque di San Pietro. CIG: Z632DEEB6B.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012 recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica;

Rilevato che:

- i competenti uffici consortili, nell'ambito dei programmi annuali di spesa, hanno predisposto apposite perizie per la gestione delle opere di irrigazione, a termini dell'art. 24 del Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo del comprensorio consortile, ed apposite perizie per le opere di bonifica idraulica;
- il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 1315 del 13.12.2019, ha approvato la perizia specificata in oggetto per l'anno 2020 e con delibera n. 1328, nella medesima seduta, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 01.01.2020 - 31.12.2020;

Considerato che:

- nella citata perizia, tra le altre voci di spesa da imputare alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio dell'anno in corso, è stata prevista anche quella relativa all'esecuzione di interventi necessari per l'attività di manutenzione degli impianti ricadenti nei comprensori consortili;
- con il provvedimento di approvazione della stessa perizia, è stato previsto di procedere agli affidamenti attraverso l'indizione di apposite procedure negoziate;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota del 29.06.2020 dell'Area Ingegneria – Settore Elettromeccanico, dalla quale si evince che:

- in data 05.08.2020 durante l'eccezionale evento meteorologico che ha investito l'agro di Casalnuovo Monterotaro (FG), si è generato un guasto alla cella di media tensione dell'impianto di sollevamento acque di San Pietro;
- dopo sopralluogo effettuato il 07.08.2020 dalla ditta specializzata S.P.I.M. di Manfredonia (FG), interpellata per le vie brevi per la messa in sicurezza e l'urgente ripristino della stazione di sollevamento, è stata riscontrata la necessità di dover sostituire le n. 3 calate in cavo MT, n. 6 terminali MT e la cella di media tensione;
- ricorrendo i presupposti previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 è stata richiesto alla citata ditta, di formulare un preventivo di spesa;

- la predetta ditta ha inviato la propria offerta, acquisita al prot. consortile n. 15480 dell'11.08.2020, per l'importo complessivo di € 4.159,86, oltre ad I.V.A., ritenuta congrua;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere all'affidamento in favore della ditta S.P.I.M di Manfredonia (FG), degli interventi di che trattasi, per un importo complessivo di € 4.159,86, oltre ad I.V.A.;
- subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione in favore della citata ditta alla verifica positiva dei requisiti in suo possesso (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
- imputare la relativa spesa alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 del competente esercizio finanziario presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare, nell'ambito della perizia citata in oggetto, gli interventi di ripristino della cella MT dell'impianto di sollevamento acque di San Pietro, alla ditta S.P.I.M di Manfredonia (FG) (P. I.V.A. 01860810710) alle condizioni e prezzi riportati nell'offerta acquisita al prot. consortile n. 15480 dell'11.08.2020, per l'importo complessivo di € 5.075,02, I.V.A. compresa;
- di imputare la spesa relativa alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio dell'anno in corso presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;
- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva dei requisiti in possesso della ditta aggiudicataria (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 28/08/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)