

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 382 DEL 07/11/2018**

**OGGETTO:** Perizia di spesa per la manutenzione ordinaria, la gestione e esercizio delle opere di accumulo, di adduzione primaria e di distribuzione a servizio degli impianti irrigui dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2018. Intervento di manutenzione straordinaria del trasformatore n. 3 a servizio dell'impianto di sollevamento acqua di Montagna Spaccata. CIG: Z3124E8704.

### **IL PRESIDENTE**

Vista la Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012 recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica;

Rilevato:

- J che i competenti uffici consortili, nell'ambito dei programmi annuali di spesa, hanno predisposto apposite perizie per la gestione delle opere di irrigazione, a termini dell'art. 24 del Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo del comprensorio consortile, ed apposite perizie per le opere di bonifica idraulica;
- J che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 739 del 28.11.2017, ha approvato la perizia specificata in oggetto per l'anno 2018 e con delibera n. 741, nella medesima seduta, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 01.01.2018 - 31.12.2018;

Considerato che:

- J nella citata perizia, tra le altre voci di spesa da imputare alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103 Capitolo 43 delle uscite di bilancio dell'anno in corso, è stata prevista anche quella relativa all'esecuzione di interventi necessari per l'attività di manutenzione degli impianti ricadenti nei comprensori consortili;
- J con il provvedimento di approvazione della stessa perizia, è stato previsto di procedere agli affidamenti attraverso l'indizione di apposite procedure negoziate;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 59 del 16.12.2013;

Vista la nota dell'08.08.2018 dell'Area Ingegneria - Settore Elettromeccanico, dalla quale si evince che:

- J l'impianto di sollevamento acqua di Montagna Spaccata è alimentato da tre trasformatori trifase 20.000V/400V uno dei quali ha presentato, recentemente, anomalie di funzionamento e necessita, pertanto, di alcuni interventi di riparazione consistenti nella revisione del cassone di contenimento dell'olio con collaudo finale dello stesso trasformatore alla temperatura di 100°C per 24 ore;
- J è stato chiesto, nelle vie brevi, alla ditta specializzata MACE SERVICE S.r.l. di Casandrino (NA), che ha già provveduto nel 2016 alla manutenzione di tutti i trasformatori dell'impianto, un preventivo di spesa per i predetti interventi;

J la summenzionata ditta ha formulato l'offerta n. 0129/08/18/MC pervenuta al prot. consortile n. 16268 del 10.09.2018 per l'importo complessivo di €650,00, oltre ad I.V.A., ritenuto congruo;

Vista l'attestazione del RUP prot. consortile n. 17749 del 04.10.2018, dalla quale si rileva che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si è proceduto per la ditta sopra citata alla verifica, con esito positivo, dei requisiti ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – testo vigente;

Ritenuto, pertanto, di affidare i predetti interventi alla citata ditta alle condizioni dell'offerta pervenuta per l'importo complessivo di €650,00, oltre ad I.V.A.;

Accertato che la spesa relativa sarà imputata alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 dell'esercizio finanziario 2018 presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

J di affidare la revisione del trasformatore n. 3 a servizio dell'impianto di sollevamento acque di Montagna Spaccata, consistente nella revisione del cassone di contenimento dell'olio con collaudo finale dello stesso trasformatore alla temperatura di 100°C per 24 ore, alla ditta MACE SERVICE S.r.l. di Casandrino (NA), (P. I.V.A. 05911431210), alle condizioni e prezzi dell'offerta n. 0129/08/18/MC pervenuta al prot. consortile n. 16268 del 10.09.2018, per l'importo complessivo di €793,00, I.V.A. compresa;

J di imputare la spesa relativa alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 dell'esercizio finanziario 2018 presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

J di ritenere efficace l'aggiudicazione avendo effettuato, con esito positivo, la verifica dei requisiti ex art.32,comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2018.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)