

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 361 DEL 27/09/2018

OGGETTO: Perizia di spesa per la manutenzione ordinaria, la gestione e esercizio delle opere di accumulo, di adduzione primaria e di distribuzione a servizio degli impianti irrigui dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2018. Intervento tecnico per gli impianti Torri Piezometriche P2 e P3. CIG:Z3124A07F2.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012 recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica;

Rilevato:

- che i competenti uffici consortili, nell'ambito dei programmi annuali di spesa, hanno predisposto apposite perizie per la gestione delle opere di irrigazione, a termini dell'art. 24 del Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo del comprensorio consortile, ed apposite perizie per le opere di bonifica idraulica;
- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 739 del 28.11.2017, ha approvato la perizia specificata in oggetto per l'anno 2018 e con delibera n. 741, nella medesima seduta, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 01.01.2018 - 31.12.2018;

Considerato che:

- nella citata perizia, tra le altre voci di spesa da imputare alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio dell'anno in corso, è stata prevista anche quella relativa all'esecuzione di interventi necessari per l'attività di manutenzione degli impianti ricadenti nei comprensori consortili;
- con il provvedimento di approvazione della stessa perizia, è stato previsto di procedere agli affidamenti attraverso l'indizione di apposite procedure negoziate;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 59 del 16.12.2013;

Vista la nota del 09.08.2018 dell'Area Ingegneria - Settore Manutenzione Sud Fortore, dalla quale si evince che:

- i torrini piezometrici al servizio del Settore Sud Fortore, sono dotati di un sistema di telecomando e telecontrollo, sviluppato negli anni in collaborazione con la ditta Intesis di Bari, che consente di gestire la funzionalità idraulica degli impianti in maniera automatica, senza la necessità di intervento da parte degli ausiliari tecnici in servizio presso le torri;
- in data 21 e 22 luglio u.s., si è bloccata la comunicazione tra l'apparecchiatura PLC su cui è installato il sistema di telecomando e telecontrollo ed il PC preposto alla visualizzazione dei vari parametri, prima presso la Torre P2 e il giorno seguente presso la Torre P3;
- tale circostanza ha comportato il mancato aggiornamento dei dati visualizzati in loco sul PC, non inficiando, tuttavia, il controllo in automatico degli impianti;

- dopo una serie di controlli effettuati da personale del Consorzio per tentare di risolvere i problemi, è stato riscontrato che, in entrambi i casi, il software del PLC che gestisce tale comunicazione, si è arrestato a causa delle licenze corrotte;
- per ripristinare la completa funzionalità del sistema è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla ditta INTESIS di Bari che, in quanto azienda sviluppatrice di tutto il software di comunicazione, è l'unica azienda in grado di intervenire in tempi brevi;
- la predetta ditta ha formulato l'offerta pervenuta al prot. consortile n. 14412 dell'01.08.2018 per l'importo complessivo di € 1.100,00, oltre ad I.V.A., ritenuto congruo;

Vista l'attestazione del RUP prot. n. 16350 dell'11.09.2018, dalla quale si rileva che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si è proceduto per la ditta sopra citata alla verifica, con esito positivo, dei requisiti ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – testo vigente;

Ritenuto, pertanto, di affidare i predetti interventi alla citata ditta alle condizioni dell'offerta pervenuta per l'importo complessivo di € 1.100,00, oltre ad I.V.A.;

Accertato che la spesa relativa sarà imputata alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 dell'esercizio finanziario 2018 presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare l'intervento tecnico per il ripristino del sistema di telecomando e telecontrollo degli impianti Torri Piezometriche P2 e P3, alla ditta INTESIS di Bari (P. I.V.A. 03855160721), alle condizioni e prezzi dell'offerta pervenuta al prot. consortile n. 14412 dell'01.08.2018, per l'importo complessivo di € 1.342,00, comprensivo di I.V.A.;
- di imputare la spesa relativa alla Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, Capitolo 43 dell'esercizio finanziario 2018 presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;
- di ritenere efficace l'aggiudicazione avendo effettuato, con esito positivo, la verifica dei requisiti ex art.32,comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 28/09/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)