

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 236 DEL 21/02/2018

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui due gruppi UPS a servizio della sala operativa del CED della sede consortile. CIG: Z082192CD2.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012 recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 465 del 5.12.2016, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 01.01.2017 - 31.12.2017;

Considerato che tra le altre voci di spesa da imputare alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio per l'anno 2017, è stata prevista anche quella relativa all'esecuzione di interventi di manutenzione da effettuarsi sui sistemi a servizio delle apparecchiature informatiche dell'Ente;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 59 del 16.12.2013;

Vista la nota del 15.12.2017 dell'Area Ingegneria - Settore Elettromeccanico, dalla quale si evince che:

) presso la sede consortile di corso Roma sono installati n. 2 gruppi UPS costruiti dalla ditta EMERSON SICE S.p.a. di San Giuliano Milanese (MI) rispettivamente da 30kVA e da 10kVA a servizio dei server ubicati nella sala operativa del Settore CED;

) la data di fabbricazione dei predetti gruppi risale all'anno 2000 e, pertanto, per evitare interruzioni di funzionamento, è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria mediante la sostituzione degli accumulatori a secco presenti nei gruppi in parola;

) pertanto, è stato richiesto, nelle vie brevi, alla ditta ELSY S.r.l. di Melzo (MI), distributrice unica di ricambi originali prodotti dalla ditta EMERSON SICE S.p.a. di San Giuliano Milanese (MI), di formulare un preventivo di spesa;

) la predetta ditta ha formulato l'offerta acquisita al prot. consortile n. 17607 del 29.09.2017 per l'importo complessivo di €4.952,80, oltre ad I.V.A., ritenuto congruo;

Vista l'attestazione del RUP prot. n. 2897 del 12.02.2018, dalla quale si rileva che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si è proceduto per la ditta sopra citata alla verifica, con esito positivo, dei requisiti ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – testo vigente;

Ritenuto, pertanto, di affidare la predetta fornitura in opera alla citata ditta alle condizioni ed ai prezzi dell'offerta pervenuta per l'importo complessivo di €4.952,80, oltre ad I.V.A.;

Accertato che la spesa relativa sarà imputata alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 103, Capitolo 43 dell'esercizio finanziario 2017 presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria sui 2 gruppi UPS a servizio della sala operativa del CED della sede consortile, alla ditta ELSY S.r.l. di Melzo (MI), (P. I.V.A. 11339090158), alle condizioni e prezzi dell'offerta acquisita al prot. consortile n. 17607 del 29.09.2017 per l'importo complessivo di €4.952,80, oltre ad I.V.A.

La spesa relativa sarà imputata alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 103, Capitolo 43 dell'esercizio finanziario 2017 presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 22/02/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)